

Wyjaśnienia do przetargu

„Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej w ramach programu – Blisko boisko – w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Wąsoszu”

Zamawiający – Gmina Wąsosz – w odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z oferentów wyjaśnia co następuje:

1. Termin realizacji zamówienia określony na 20 grudnia 2007r. jest terminem wymaganym przez zamawiającego i nie przewidujemy jego przesunięcia. Stanowisko takie związane jest z otrzymaniem przez nas dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i koniecznością rozliczenia dofinansowania do końca 2007r.
2. Sztuczna trawa powinna spełniać poniższe kryteria techniczne:
 - włókno 100% PE
 - DTEX min. 11 000
 - struktura monofil
 - grubość włókna min. 100 nm
 - wysokość włosa min. 55 mm
 - gęstość włókien/m² min. 139 000
 - projektant wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy innych producentów o niegorszych parametrach niż wskazane w projekcie. W projekcie podano minimalne parametry charakteryzujące sztuczną trawę.
3. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie przedmiotowej inwestycji.
4. Zapisy dotyczące nawierzchni boiska zawarte w specyfikacji technicznej oraz w projekcie technicznym zostaną poprawione przed terminem składania ofert.
5. Pozostałe wymogi dot. wymaganych dokumentów i certyfikatów pozostają bez zmian.