

Wyjaśnienia do przetargu

„Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej w ramach programu – Blisko boisko – w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Wąsoszu”

Zamawiający – Gmina Wąsosz – w odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z oferentów wyjaśnia co następuje:

1. Sztuczna trawa powinna spełniać poniższe kryteria techniczne:

- włókno 100% PE
- DTEX min. 11 000
- struktura monofil
- grubość włókna min. 100 nm
- wysokość włosa od 50 mm do 60 mm
- gęstość włókien/m² min. 136 000
- projektant wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy innych producentów o niegorszych parametrach niż wskazane w projekcie. W projekcie podano minimalne parametry charakteryzujące sztuczną trawę.

2. Pozostałe wymogi dot. wymaganych dokumentów i certyfikatów pozostają bez zmian.